

UL 認証スチールドア

UL 10C : 扉アSEMBリの正圧燃焼試験に
合格した防火戸です。


UL 認証番号 : 扉 R39817 (2019年12月取得)
枠 R39932




本製品はアメリカ保証業者安全試験所 (Underwriters Laboratories Inc.:UL) により、炎と煙の広がりを抑えることを目的として隣接したスペースを分離するために使用される材料、システムおよびアSEMBリの認証を取得しました。

■ 開閉方式


〈片開き〉



〈両開き〉



〈親子開き〉



■ 製作範囲表

	項目	サイズ
片開き	開口W	1,000mm 以下
	開口H	2,400mm 以下
両・親子開き	開口W	2,000mm 以下
	開口H	2,400mm 以下

**3時間
耐火試験に合格!**

BX グループにて製作、施工を行うため、
安心してご採用いただけます。

